SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6144 /TB-TTKSBT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO
Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

Căn cứ Kế hoạch số 4446/KH-TTKSBT ngày 08 tháng 09 năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai công tác kiểm tra, giám sát, ngoại kiểm tại các đơn vị cung cấp nước năm 2026.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Nhà máy Cấp nước Sông Ray thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Thông tin chung về cơ sở cấp nước:

- Tên đơn vị: Nhà máy Cấp nước Sông Ray
- Địa chỉ: Ấp Tân Bình, xã Xuân Sơn, Tp Hồ Chí Minh
- Tên đơn vị chủ quản: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh
- Công suất thiết kế: 10.000 m^3/ ngày.đêm
- Tổng số dân được cung cấp nước: khoảng 115.432 người
- Nguồn nước nguyên liệu: Hồ Sông Ray
- Ngày ngoại kiểm: 14/10/2026
- Số mẫu giám sát: 03 mẫu tại 03 vị trí giám sát (Nhà máy nước Sông Ray, ấp Tân Bình, xã Xuân Sơn; Hộ dân Dương Thị Thúy Hằng, ấp Tân Bình, xã Xuân Sơn; Trạm tăng áp Xuân Sơn, ấp Sơn Hòa, xã Xuân Sơn).

II. Kết quả giám sát các thông số đo tại chỗ:

STT	Vị trí khảo sát	Kết quả đo tại chỗ			Đánh giá theo QCVN 01-1:2024 /BYT
		Clo dư (Trong khoảng 0,2 – 1,0 mg/l)	pH (Trong khoảng 6,0 – 8,5)	Mùi (Không có mùi lạ)	
01	Nhà máy nước Sông Ray, ấp Tân Bình, xã Xuân Sơn	0,7	7,24	Không có mùi lạ	Đạt
02	Hộ dân Dương Thị	0,6	7,5	Không có	Đạt

	Thúy Hằng, ấp Tân Bình, xã Xuân Sơn			mùi lạ	
03	Trạm tăng áp Xuân Sơn, ấp Sơn Hòa, xã Xuân Sơn	0,4	7,45	Không có mùi lạ	Đạt

III. Kết quả xét nghiệm:

STT	Vị trí lấy mẫu	Tổng số thông số xét nghiệm	Kết quả xét nghiệm hóa lý (theo QCVN 01-1:2024 /BYT)		Đánh giá theo QCVN 01-1:2024 /BYT
			Hóa lý	Vi sinh	
1	Nhà máy nước Sông Ray, ấp Tân Bình, xã Xuân Sơn	99 thông số thuộc nhóm A,B	Đạt	Đạt	Đạt
2	Hộ dân Dương Thị Thúy Hằng, ấp Tân Bình, xã Xuân Sơn	99 thông số thuộc nhóm A,B	Đạt	Đạt	Đạt
3	Trạm tăng áp Xuân Sơn, ấp Sơn Hòa, xã Xuân Sơn	99 thông số thuộc nhóm A,B	Đạt	Đạt	Đạt

IV. Đề nghị:

Nhằm đảm bảo chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị đơn vị thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục duy trì cấp nước an toàn để đảm bảo nguồn nước đạt quy chuẩn cho người dân sử dụng.
- Công khai kết quả giám sát chất lượng nước tại đơn vị để người dân có thông tin về chất lượng nước.

(Đính kèm kết quả kiểm nghiệm tại Nhà máy Cấp nước Sông Ray thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh)./.

Nơi nhận:
- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT TPHCM;
- Sở Y tế (báo cáo);
- BGĐ TTKSBT TP;
- Trạm Y tế xã Xuân Sơn;
- Khoa TTGDSK (đăng Website Trung tâm);
- Lưu: VT, SKCĐ-MT-BNN. (TTB-03)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Vũ Xuân Đán