

Số: K180/TB-TTKSBT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước thải y tế tại các cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC) năm 2024-2025

Kính gửi:.....

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC) sẽ tổ chức đấu thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước thải y tế tại các cơ sở HCDC năm 2024-2025” theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Để dự toán kinh phí của gói thầu phù hợp giá cả thị trường, HCDC kính mời quý đơn vị tham gia chào giá, với nội dung sau:

Qui mô gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước thải y tế tại các cơ sở HCDC trong 12 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.

Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định

Nội dung công việc bảo trì, cụ thể như sau:

TT	Nội dung công việc kiểm tra, bảo trì
I	Hồ ga đầu ra, vào .
1	Kiểm tra tình trạng tắc nghẽn rác vệ sinh nếu có
II	Hợp khối (Tank)
1	Kiểm tra, bảo dưỡng bơm nước thải đầu ra
2	Kiểm tra độ an toàn về điện
3	Hiệu chỉnh các thông số sục khí
4	Hiệu chỉnh các thông số hồi lưu
III	Máy thổi khí
1	Kiểm tra vệ sinh bầu lọc khí
2	Kiểm tra, bảo dưỡng, bổ sung mỡ cho toàn bộ các ổ bi chuyển động
3	Kiểm tra và bảo dưỡng các vị trí đầu nối đường ống, van cửa, van 1 chiều.
4	Hiệu chỉnh lại áp suất khí
5	Kiểm tra các bulong định vị máy
IV	Tủ điều khiển
1	Kiểm tra các CB, bảo dưỡng các tiếp điểm nếu CB đóng ngắt không tốt
2	Kiểm tra, hiệu chỉnh dòng điện điều khiển nếu thấy không đúng với dòng điện định mức
3	Kiểm tra, vệ sinh các tiếp điểm của Aptomat
4	Hiệu chỉnh lại các thiết bị nếu thấy các điều chỉnh trước đó không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị hiện trạng cho phép ban đầu.
5	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng các vị trí đầu nối dây điện



TT	Nội dung công việc kiểm tra, bảo trì
6	Kiểm tra định vị của tủ điều khiển
7	Vận hành chạy kiểm tra từng thiết bị
8	Vận hành chạy tự động toàn bộ hệ thống
V	Vi sinh, hóa chất
1	Kiểm tra vi sinh hiếu khí Bio-Systems, bổ sung vi sinh 1 kg - 5kg/bit/tháng, bổ sung cloramin B hoặc Javel định kỳ
2	Kiểm tra chỉ tiêu hóa lý, bổ sung hóa chất, nếu cần
VI	Phân tích mẫu nước thải (13 chỉ tiêu)
1	Phân tích 13 chỉ tiêu trong nước thải theo QCVN 28:2010/BTNMT
VII	Báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước và Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
1	Biên soạn, nhân bản, đóng cuốn hoàn chỉnh và nộp báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước theo qui định nhà nước
2	Biên soạn, nhân bản, đóng cuốn hoàn chỉnh và nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo qui định nhà nước

1. Địa điểm thực hiện công tác bảo trì:

TT	ĐỊA ĐIỂM BẢO TRÌ	Công suất xử lý nước thải y tế của hệ thống (m ³ /ngày và đêm)	
		Thiết kế ban đầu	Thực tế bình quân
1	957 Ba Tháng Hai, phường 7, quận 11	30	20
2	180 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận	10	10
3	699 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5	20	10

2. Tần suất bảo trì hệ thống xử lý nước thải y tế: định kỳ 1 tháng/lần

3. Yêu cầu chuyên môn kỹ thuật trong công tác bảo trì:

Cam kết đảm bảo kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý tại các cơ sở đều đạt 13 chỉ tiêu theo QCVN 28:2010/BTNMT.

Số lần lấy mẫu nước thải và phân tích kết quả xét nghiệm: 12 lần, cụ thể:

STT	Địa điểm lấy mẫu	Đợt 1	Đợt 2	Đợt 3	Đợt 4
1	699 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5	1 mẫu	2 mẫu	1 mẫu	2 mẫu
2	180 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận	1 mẫu	2 mẫu	1 mẫu	1 mẫu
4	957 Ba Tháng Hai, phường 7, quận 11	1 mẫu	-	-	-
Tổng cộng số lượng mẫu		3 mẫu	4 mẫu	2 mẫu	3 mẫu

Đơn vị lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải y tế do bên mời thầu chỉ định là Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh thực hiện.

Bảng báo giá ghi đầy đủ các nội dung sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá + tiền thuế VAT	Thành tiền
1	Bảo trì hệ thống xử lý nước thải y tế tại cơ sở với công suất thiết kế ban đầu 10 m ³ /ngày đêm	Tháng	12		
2	Bảo trì hệ thống xử lý nước thải y tế tại cơ sở với công suất thiết kế ban đầu 20 m ³ /ngày đêm	Tháng	12		
3	Bảo trì hệ thống xử lý nước thải y tế tại cơ sở với công suất thiết kế ban đầu 30 m ³ /ngày đêm	Tháng	12		
4	Chi phí phân tích mẫu nước thải sau xử lý: phân tích 13 chỉ tiêu theo QCVN 28:2010/BTNMT	Mẫu	12		
5	Biên soạn, nhân bản, đóng cuốn hoàn chỉnh và nộp báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước theo qui định nhà nước (3 cuốn/cơ sở)	Cơ sở	2		
6	Biên soạn, nhân bản, đóng cuốn hoàn chỉnh và nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo qui định nhà nước (3 cuốn/cơ sở)	Cơ sở	3		
Tổng cộng chi phí					

(Thành tiền viết bằng chữ:)

- Báo giá đã bao gồm chi phí 12 lần trả kết quả mẫu xét nghiệm nước thải và 02 báo cáo định kỳ nộp trước ngày 10/01/2025

- Đơn giá bằng tiền đồng Việt Nam + tiền thuế VAT, giá đã trừ chiết khấu và các chi phí khác (nếu có).

- Bảng chào giá có giá trị trong năm 2024.

- Thời hạn hợp đồng 12 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng

- Bảng chào giá gửi về: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, địa chỉ số 125/61 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, TP. Hồ Chí Minh (người nhận: anh Nhân, 0985064443, phòng Tổ chức Hành chính).

- Hạn chót nhận báo giá trước 17h ngày 20/5/2024. /

Nơi nhận:

- Danh sách công ty đính kèm;

- Lưu: VT, TCHC.

(LHH - NLVN.04b) *phn*

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Tâm
Nguyễn Hồng Tâm





DANH SÁCH CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông báo số 1480 /TB-TTKSBT ngày 14 /5/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại thành phố về việc báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước thải y tế tại các cơ sở HCDC)

STT	Tên đơn vị	Địa chỉ
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Môi trường Trí Lâm	319D1 Lý Thường Kiệt, Khu thương mại Thuận Việt, Phường 15, Quận 11, TP. HCM
2	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Quang Minh	443 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM
3	Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ 3T Việt Nam	Tầng 12, tháp A2, tòa nhà Viettel số 258 CMT8, phường 15, quận 10, TP. HCM
4	Công ty TNHH CADAVA	41 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HC

